



## Zarząd Dróg Gminnych

ul. Karola Kurpińskiego 29  
64-140 Włoszakowice

**T** 65 52 52 961

**F** 65 52 52 961

**✉** [zdg@wloszakowice.pl](mailto:zdg@wloszakowice.pl)

Włoszakowice, 19 sierpnia 2020 roku

ZDG.271.7.2020

Wykonawcy/wszyscy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa oświetlenia na ulicach Dominickiej i Myśliwskiej wraz z parkingiem w miejscowości Włoszakowice”

W dniu 18.08.2020 roku Wykonawca zadał pytanie na które Zamawiający zgodnie z art.38 ust.1 stawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz. 1843 ze zmianami) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności. Odległość lica słupa oświetleniowego nie powinna być mniejsza niż : 1,0 m - od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami. Projekt oświetlenia przy ul. Dominickiej przewiduje montaż 11 słupów (od SI-3 do SI-13) w odległościach 0,1-0,5m od krawędzi jezdni. Proszę o informację czy Zamawiający potwierdza taką lokalizację słupów? Czy przewidziano inne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający potwierdza przyjętą w projekcie lokalizację słupów. Zamawiający dodatkowo zapewni bezpieczeństwo w ruchu we własnym zakresie.

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Gminnych  
we Włoszakowicach

*Jerzy Michalski*



Gmina  
Włoszakowice  
Wszystko  
gra!

[zdg.wloszakowice.pl](http://zdg.wloszakowice.pl)